

Gdańsk, dnia 30.07.2019r.



**MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO  
W GDAŃSKU PRZY UL. BUDOWLANYCH 49/5**

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 7**

Zamawiający, na mocy art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

**Pytanie 1:**

Proszę o udostępnienie przedmiaru robót,

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający nie posiada takiego dokumentu

Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

Odpowiedz na pytanie 2:

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.

Pytanie nr 3:

Czy rozbiórka istniejącego drenażu wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź na pytanie 3:

Tak

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że projektowane boisko należy podnieść o ok. 70cm względem istniejącego terenu,

Odpowiedź na pytanie 4

Rzędne boiska po wykonaniu inwestycji zostały podane na rysunku nr 1.

Pytanie 5:

Proszę o potwierdzenie, że jako materiał dla warstwy odsączającej należy założyć pospółkę. Wskazują na to przedstawione wymagania tj. wodoprzepuszczalność i wskaźnik zagęszczenia,

Odpowiedź nr 5:

Parametry materiałów zostały podane w dokumentacji projektowej nie jest to pospółka a kruszywo łamane 0 – 31,5 mm

Pytanie 6:

W jaki sposób należy zabezpieczyć skarpe przyległą do projektowanego boiska?

Odpowiedź na pytanie 6:

Rysunek nr 1 pokazuje rzędne całego obiektu po inwestycji. Oznacza to, że skarpa ma zostać zlikwidowana a nadmiar ziemi zutylizowany.

Pytanie 7:

Proszę o zamieszczenie bilansu mas ziemnych. Czy we wskazanej ilości ziemi do utylizacji Projektant założył grunt pochodzący z korytowania pod warstwy podbudowy i likwidacji skarp? Jaką ilość gruntu niewysadzinowych należy założyć do nasypów?

Odpowiedź na pytanie 7:

Bilans mas ziemnych przekazujemy jako załącznik o nazwie Bilans mas ziemnych. Ilość mas ziemnych jest szacunkowa.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić we własnym zakresie, ile jest dokładnie masy ziemnej do utylizacji.

Ewentualne większe ilości ziemi do utylizacji wykonawca ma obowiązek sprawdzić i wycenić w ramach oferty przetargowej.