

Gdańsk, dnia 30.07.2019r.



**MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO
W GDAŃSKU PRZY UL. BUDOWLANYCH 49/5**

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 14

Zamawiający, na mocy art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udziela wyjaśnień w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy.

Pytanie 1:

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem prosimy o wyjaśnienie zagadnienia dotyczącego nawierzchni z trawy syntetycznej.

Zamawiający szczegółowo określił minimalne parametry nawierzchni ze sztucznej trawy oraz dokumenty, jakie nawierzchnia ma posiadać. Taki opis przedmiotu zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują nawierzchnie syntetyczne zgodnie z wymaganiami FIFA. W ten sposób Zamawiający ogranicza dostęp do postępowania dla firm, które posiadają w swojej ofercie inne nawierzchnie wysokiej jakości, które mogą nieznacznie różnić się parametrami, co nie ma wpływu na komfort i jakość użytkowania. Z niezrozumiałych przyczyn, niezgodnie z podstawowymi zasadami Prawa Zamówień Publicznych ograniczona została konkurencyjność postępowania, gdyż wskazując parametry w określonych wymaganiach, zamknęliśmy Państwo dostęp do postępowania wykonawcom, którzy w swojej ofercie posiadają inne nawierzchnie, które spełniają

wymagania normy EN 15330-1:2013 oraz wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015).

Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań, aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Należy obiektywnie stwierdzić, że każda trawa sztuczna ma swoje specyficzne

właściwości, które w sumie dają odpowiednie parametry użytkowe. Dlatego określenie wymagań

na podstawie konkretnego produktu jest niekorzystne dla wykonawców ze względu na ograniczenie konkurencji oraz niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ spowoduje to zwiększenie wartości zamówienia.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo, jak i finansowo. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

Oczywiście Zamawiający nie ma konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru spośród kilku produktów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. Spowoduje to poszerzenie grona Wykonawców oraz prawidłowe wydatkowanie środków publicznych z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

W związku z powyższą argumentacją, w celu zapewnienia produktu o wysokiej jakości jednak uwzględniającego zasady uczciwej konkurencji prosimy o dopuszczenie nawierzchni

ze sztucznej trawy, licencjonowanego producenta FIFA, o parametrach i dokumentach jak poniżej:

Parametry techniczne:

1. Typ włókna włókno polietylen monofilowe 100% wzmocnione rdzeniem, dwa różne kolory włókien
2. Wysokość włókna min. 60 mm
- 3, Grubość włókna dwa rodzaje min. 310 i 330 mikronów
3. Dtex min. 12 600
4. Gęstość włókien min. 120 000 włókien/m²
5. Ilość pęczków/m² min. 10 000/m²
- T Wytrzymałość na wyrywanie pęczków min. 48 N (postarzane)
6. Wytrzymałość łączenie klejonego min. 173 N/100mm (postarzane)
7. Waga włókna min. 1 690 gr/m²
8. Waga całkowita nawierzchni: min. 3 000 gr/m²
9. Wypełnienie nawierzchni granulat gumowy EPDM z recyklingu
 - Przepuszczalność wody (cały system) >2 000 mm/ h
 - Przepuszczalność wody (przez nawierzchnie) >2 000 mm/h

Dokumenty:

a) Wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające iż oferowany system nawierzchni (trawa, zasyp EPDM) spełnia wymogi standardu FIFA Quality PRO (wg nowego podręcznika edycja 2015). Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowana przez

wykonawcę nawierzchnia sportowa (trawa syntetyczna) posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych;

- a. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni z trawy syntetycznej;
 - b. Certyfikat Fifa Quality Pro na oferowany system (trawa, zasyp EPDM);
 - c. Producent trawy posiada status Licencjobiorcy FIFA (FIFA Licensee);
 - d. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
 - e. Atest PZH na granulat gumowy;
 - f. Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;
 - g. Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
10. Próbkę trawy syntetycznej o wymiarach 20 x 30 cm z etykietą producenta.

Jako załączniki do niniejszego pytania przesyłam kilka certyfikatów FIFA Quality PRO obiektów, na których została zainstalowana proponowana nawierzchnia.

Zgoda na powyższe zapewni Zamawiającemu wykonanie obiektu najwyższej jakości, który z pewnością spełni oczekiwania Zamawiającego i przyszłych użytkowników a jednocześnie nie ograniczy konkurencyjności postępowania.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza parametry sztucznej trawy oraz dotyczących jej dokumentów:

Trawa syntetyczna o parametrach nie gorszych niż podanych poniżej:

- **skład włókna: polietylen (PE) 100%**
- **rodzaj i przekrój włókien: włókno monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym zapewniającym sztywność włókna.**
- **wysokość włókien: 60-62 mm,**
- **grubość włókna monofilowego: min. 325 µm,**
- **Dtex: min. 14.800,**
- **ilość pęczków: min. 8900/m²**
- **ilość włókien: min. 142 000/m²**
- **wyrywanie pęczka przed starzeniem: min. 85N**
- **łączenie klejone przed starzeniem: min. 105/ 100mm**
- **waga pojedynczego włókna: min 1770 g/m²**
- **waga całkowita trawy: min. 3400 g/m²**
- **podkład trawy: poliuretanowy lub lateksowy**
- **przepuszczalność wody dla całego systemu (sztuczna trawa, piasek, granulat gumowy): min 1350 mm/hr**

Wypełnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub granulat gumowy SBR, w ilościach oraz rodzaju zgodnych z raportem z badań potwierdzającym zgodność parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com)

Zamawiający celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Wykonawcę nawierzchni ze sztucznej trawy żąda przedłożenia przed podpisaniem umowy następujących dokumentów i próbek:

- a. Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, wypełnienie) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf, test method 2015 (dostępny na www.FIFA.com) dla poziomu FIFA Quality oraz FIFA Quality PRO;
- b. Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy (trawa, wypełnienie) na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013;
- c. Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 20 x 30 cm;
- d. Aktualny certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer);
- e. Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia;
- f. Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.